



2012100625U

常州赛蓝环境检测有限公司

检测报告

(2014) 赛检 (水) 字第 (A-003) 号

检测类别 委 托 检 测

受检单位 常州润弘污水处理有限公司

委托单位 常州润弘污水处理有限公司

地址：常州市新北区科技园 2 号楼创业中心 A106 邮编：213022 电话：85766366



检 测 报 告 说 明

一、对本报告检测结果如有异议者，请于本报告收到之日起十日内向本公司提出。

二、鉴定检测，系对本产品、新工艺、新材料等有关技术性能的检测。

三、委托检测，其检测结果，本公司仅对来样负责，检测结果供委托者了解样品品质之用。

四、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，应加盖公章予以确认。

常州赛蓝环境检测有限公司

水质检测报告

共 3 页 第 1 页

委托单位	常州润弘污水处理有限公司			地 址	常州市青龙紫阳路 8 号
联系人	蒋娟	邮 编	213000	电 话	13775011208
样品类别	污水				
采样人员	周杰、陈向前				
采样日期	2014 年 4 月 21 日		分析日期	2014 年 4 月 21-22 日	
检测目的	了解水质情况				
检测内容	检测点位：废水收集池 1、废水收集池 2、废水收集池 3、废水收集池 4、废水收集池 5、废水收集池 6、废水收集池 7、废水收集池 8、调节池、二沉池、三沉池、排放口 检测项目： 化学需氧量、氨氮、总磷、pH、石油类、悬浮物、酸度、碱度				
检测依据	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996） 《常州市龙澄污水厂接管标准》				
结 论	经检测，常州润弘污水处理有限公司排污口排放的污水中化学需氧量、氨氮、总磷、pH、石油类和悬浮物浓度均符合《常州市龙澄污水厂接管标准》中相应标准。				

编制 陈向前

审核 周杰

签发 陈向前

检测单位公章



签发日期：2014 年 4 月 25 日

(2014) 赛检 (水) 字第 (A-003) 号

检测结果

共 3 页 第 2 页

采样地点	样品状态	检 测 项 目								单位: mg/L
		化学需氧量	总磷	氨氮	悬浮物	石油类	酸度	碱度	pH*	
废水收集池 1	黄色 异味	2.86×10^4	65.2	252	248	25.4	/	/	8.33	
废水收集池 2	黄色 异味	2.78×10^4	71.1	151	129	21.1	/	/	6.51	
废水收集池 3	黄色 异味	4.49×10^4	117	419	116	8.3	/	/	6.23	
废水收集池 4	黄色 异味	5.77×10^3	54.3	51.7	149	12.2	/	/	3.56	
废水收集池 5	黄色 异味	3.15×10^3	23.6	216	94	15.4	289	/	/	
废水收集池 6	黄色 异味	5.68×10^3	112	164	172	15.4	402	/	/	
废水收集池 7	黄色 异味	7.12×10^3	20.1	38.1	152	17.3	/	/	8.71	
废水收集池 8	黄色 异味	3.91×10^3	18.2	25.8	131	11.3	/	221	/	
调节池	灰色 异味	1.43×10^4	29.4	108	124	15.6	/	/	8.21	
二沉池	淡黄色 异味	3.97×10^3	7.11	100	103	7.03	/	/	8.32	
三沉池	淡黄色 异味	749	3.11	39.6	67	2.71	/	/	8.11	
排放口	淡黄色 异味	720	2.98	39.2	65	2.70	/	/	8.10	
接管标准	/	1200	4	45	400	20	/	/	6~10	
		以下空白								
备 注		*: pH 值无量纲。								

检 测 分 析 方 法

共 3 页第 3 页

序号	检测项目	分析方法及标准号 (或来源)
1	化学需氧量	快速密闭催化消解法 (滴定法) 《水和废水监测分析方法》 (第四版) 国家环保总局 (2002 年) 3.3.2.3
2	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009
3	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989
4	pH	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T6920—1986
5	石油类	水质 石油类和动植物油油的测定 红外光度法 HJ637-2012
6	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989
7	碱度	酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》 (第四版) 国家环保总局 (2002 年) 3.1.12.1
8	酸度	酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》 (第四版) 国家环保总局 (2002 年) 3.1.11.1
/		
备 注	/	

