



2012100625U

常州赛蓝环境检测有限公司

检测报告

(2014) 赛检 (气) 字第 (A-080) 号

检测类别 委 托 检 测

受检单位 常州润弘污水处理有限公司

委托单位 常州润弘污水处理有限公司

地址：常州市新北区科技园 2 号楼创业中心 邮编：213022 电话：0519-85785836



检 测 报 告 说 明

一、对本报告检测结果如有异议者，请于本报告收到之日起十日内向本公司提出。

二、鉴定检测，系对本产品、新工艺、新材料等有关技术性能的检测。

三、委托监测，其检测结果，本公司仅对来样负责，检测结果供委托者了解样品品质之用。

四、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，应加盖公章予以确认。

(2014) 赛检 (气) 字第 (A-080) 号

常州赛蓝环境检测有限公司

空气、废气检测报告

共 4 页第 1 页

委托单位	常州润弘污水处理有限公司			地 址	常州市青龙紫阳路 8 号
联系人	蒋娟	邮 编	213028	电 话	13961129036
采样仪器	崂应 2050 型空气/智能 TSP 综合采样器 MH1200 型全自动大气/颗粒物采样器			编 号	A024 A070、A071
采样日期	2014 年 12 月 4-5 日			分析日期	2014 年 12 月 4-5 日
检测目的	了解污染物排放情况				
检测内容	无组织排放的氨、硫化氢浓度				
检测依据	GB 14554-93《恶臭污染物排放标准》 GB 18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》				
结 论	经检测,常州润弘污水处理有限公司无组织排放的氨和硫化氢周界外浓度最高值均符合 GB 18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表 4 中二级标准,也符合 GB 14554-93《恶臭污染物排放标准》表 1 中二级标准(新扩改建)。				

编制 陈西新

审核 周生

签发 陈西新

检测单位公章



签发日期 2014 年 12 月 10 日


检 测 结 果

共 4 页第 2 页

检测日期	采样地点及 采样频次		检 测 项 目		单位: mg/m ³
			氨	硫化氢	
12.4	1 [#]	QW 1-1	0.34	0.009	
		QW 1-2	0.34	0.009	
		QW 1-3	0.37	0.009	
	2 [#]	QW 2-1	0.79	0.016	
		QW 2-2	0.62	0.017	
		QW 2-3	0.83	0.014	
	3 [#]	QW 3-1	0.81	0.019	
		QW 3-2	0.93	0.020	
		QW 3-3	0.91	0.022	
	浓 度 最 高 值			0.93	0.022
标 准 值			1.5	0.06	
无组织排放检测点示意图	伊思达纺织 空地 污水处理区 常州润弘污水处理有限公司 常州龙澄污水处理厂 办公室 操作用房 ○1[#] ○2[#] ○3[#] N ↑				
	注: ○1 [#] ~○3 [#] 为无组织排放监控点 (共3个); 12月4日检测时风向为西北风。				
备 注	/				

检 测 结 果

共 4 页第 3 页

检测日期	采样地点及 采样频次		检 测 项 目		单位: mg/m ³
			氨	硫化氢	
12.5	1 [#]	QW 1-4	0.31	0.009	
		QW 1-5	0.26	0.010	
		QW 1-6	0.27	0.010	
	2 [#]	QW 2-4	0.50	0.015	
		QW 2-5	0.56	0.019	
		QW 2-6	0.53	0.016	
	3 [#]	QW 3-4	0.77	0.018	
		QW 3-5	0.85	0.017	
		QW 3-6	0.90	0.023	
浓 度 最 高 值			0.90	0.023	
标 准 值			1.5	0.06	
无组织排放检测点示意图	伊思达纺织 				
	注: O1 [#] ~ O3 [#] 为无组织排放监控点 (共 3 个); 12 月 5 日检测时风向为西北风。				
备 注	/				

