



2012100625U

常州赛蓝环境检测有限公司

检测报告

(2014) 赛检 (水) 字第 (A-088) 号

检测类别 委 托 检 测

受检单位 常州润弘污水处理有限公司

委托单位 常州润弘污水处理有限公司

地址：常州市新北区科技园 2 号楼创业中心 A106 邮编：213022 电话：85766366

检 测 报 告 说 明

一、对本报告检测结果如有异议者，请于本报告收到之日起十日内向本公司提出。

二、鉴定检测，系对本产品、新工艺、新材料等有关技术性能的检测。

三、委托监测，其检测结果，本公司仅对来样负责，检测结果供委托者了解样品品质之用。

四、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，应加盖公章予以确认。

水质检测报告

共 3 页 第 1 页

委托单位	常州润弘污水处理有限公司			地 址	常州市青龙紫阳路 8 号
联系人	蒋娟	邮 编	213022	电 话	13775011208
样品类别	污水				
采样人员	周杰、陈向前				
采样日期	2014 年 12 月 4 日		分析日期	2014 年 12 月 4-5 日	
检测目的	了解水质情况				
检测内容	检测点位：调节池、二沉池、三沉池、总排放口 检测项目：化学需氧量、氨氮、总磷、pH、石油类、悬浮物				
检测依据	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 《常州市龙澄污水厂接管标准》				
结 论	经检测，常州润弘污水处理有限公司排总放口排放污水中所测指标均符合《常州市龙澄污水厂接管标准》中规定的标准值。				

编制 陈向前审核 周杰签发 胡弘伟

检测单位公章



签发日期：2014 年 12 月 10 日

(2014) 赛检 (水) 字第 (A-088) 号

检测结果

共 3 页 第 2 页

采样地点	样品状态	检 测 项 目						单位: mg/L
		化学需氧量	总磷	氨氮	悬浮物	石油类	pH*	/
调节池	灰色 异味	1.12×10 ¹	34.1	145	144	14.9	8.78	
二沉池	淡黄色 异味	4.35×10 ³	7.23	111	122	7.21	8.11	
三沉池	淡黄色 异味	755	3.44	33.4	65	3.33	8.07	
排放口	淡黄色 异味	743	2.91	28.9	53	3.01	8.02	
接管标准	/	1200	4	35	400	20	6~10	
备 注		*pH 值（无量纲）。						

检测分析方法

共 3 页第 3 页

序号	检测项目	分析及标准号(或来源)
1	化学需氧量	快速密闭催化消解法(滴定法)《水和废水监测分析方法》 (第四版) 国家环保总局 (2002 年) 3.3.2.3
2	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009
3	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989
4	pH	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T6920-1986
5	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外光度法 HJ637-2012
6	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989
/		
备 注	/	

以下空白