



2012100625U

常州赛蓝环境检测有限公司

检测报告

(2014) 赛检 (声) 字第 (A-019) 号

检测类别 委托检测

受检单位 常州润弘污水处理有限公司

委托单位 常州润弘污水处理有限公司

检 测 报 告 说 明

一、对本报告检测结果如有异议者，请于本报告收到之日起十日内向本公司提出。

二、鉴定检测，系对本产品、新工艺、新材料等有关技术性能的检测。

三、委托监测，其检测结果，本公司仅对来样负责，检测结果供委托者了解样品品质之用。

四、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，应加盖公章予以确认。

(2014) 赛检 (声) 字第 (A-019) 号

常州赛蓝环境检测有限公司

噪声检测报告

共 3 页第 1 页

受检单位	常州润弘污水处理有限公司			地 址	常州市青龙紫阳路 8 号
联系人	蒋娟	邮 编	213028	电 话	13961129036
检测目的	了解污染物排放情况				
检测内容	厂界环境噪声				
检测依据	GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》				
结 论	经检测, 常州润弘污水处理有限公司西厂界 1#测点、北厂界 2#测点、东厂界 3#测点昼、夜间厂界环境噪声均符合 GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》表 1 中 3 类排放限值。				

编制 陈向前

审核 周生

签发 邵伟

检测单位公章



签发日期: 2014 年 12 月 10 日

噪声检测简况

共 3 页第 2 页

测 量 仪 器		AWA5636 积分声级计		编 号		A033
所 属 功 能 区		3 类				
测 量 日 期		2014 年 12 月 4-5 日				
主 要 噪 声 源 情 况	车间工段 名称	设备名称 及型号	功率	运转状态		声源强度 dB (A)
				开 (台)	停 (台)	
	操作用房	风机	/	1	2	/
	/					
噪 声 测 点 示 意 图	伊思达纺织 1#▲ 2#▲ 风机 3#▲ 污水处理区 常州润弘污水处理有限公司 办公室 常州龙澄污水处理厂 操作用房 ▲为噪声测试点, 共 3 处。					

检 测 结 果

共 3 页第 3 页

共 5 页第 5 页

测 点 编 号			1 [#]	2 [#]	3 [#]	/
测 点 位 置			西厂界	北厂界	东厂界	
主 要 噪 声 源			风机	风机	风机	
测点距声源距离（米）			90	8	30	
等 效 声 级 dB(A)	12 月 4 日	测量时间	10:00~10:01	10:15~10:16	10:20~10:21	
		厂界环境噪声	58.2	63.3	62.5	
		超标量	0	0	0	
		噪声限值	65	65	65	
		测量时间	22:00~22:01	22:15~22:16	22:20~22:21	
		厂界环境噪声	50.2	54.2	53.1	
		超标量	0	0	0	
		噪声限值	55	55	55	
	12 月 5 日	测量时间	10:00~10:01	10:12~10:13	10:15~10:16	
		厂界环境噪声	57.9	63.6	62.1	
		超标量	0	0	0	
		噪声限值	65	65	65	
		测量时间	22:00~22:01	22:15~22:16	22:20~22:21	
		厂界环境噪声	49.5	53.9	53.0	
		超标量	0	0	0	
		噪声限值	55	55	55	
备 注		12 月 4、5 日检测期间，天气晴，风速均小于 5m/s。				

